**Заключение комиссии по оценки доступности объекта для маломобильных групп населения по городу Лисаковску на 07 октября 2022 года**

Наименование объекта: КГКП "Ясли-сад "Болашақ" отдела образования акимата города Лисаковска" Управления образования акимата Костанайской области

| № | ЭЛЕМЕНТ ОБЪЕКТА | ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ | НАЛИЧИЕ ДА | НАЛИЧИЕ НЕТ | не требуется |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | *II. ВХОДНАЯ ГРУППА* | | | |
| 1 | Количество входов для маломобильных групп населения | **1-3 входа:** не менее одного входа для маломобильных групп населения | ДА | | |
| | | **3-5 входов:** не менее двух входов для маломобильных групп населения | | | |
| | | **более 5 входов:** не менее 50% входов для маломобильных групп населения | | | |
| 2 | Вход на уровне земли | наличие | | | |
| | | *Лестница наружная* | | | |
| 3 | Предупреждающая полоса | тактильная за 60-80 **см** шириной от 30 до 50 см | ДА | | |
| | | контрастная шириной **30 см** | ДА | | |
| 4 | Поручни перил при перепадах высот более 45 см | 1) вдоль обеих сторон | ДА | | |
| | | 2) на высоте: | | | |
| | | **- 90 см** для взрослых | ДА | | |
| | | **- 50 см** для детей | ДА | | |
| | | 3) диаметр поручней **- 3,5-4,5 см** при круглом сечении | ДА | | |
| | | **4)** горизонтальный закругленный вылет после последней опоры **- 30 см** | ДА | | |
| | | 5) при ширине лестничного марша более **2,5 м -**разделительные поручни | ДА | | |
| | | *Пандус наружный* | | | |
| 5 | Покрытие пандуса | 1) **твердые** материалы | ДА | | |
| | | 2) без **зазоров** | ДА | | |
| | | 3) без **вибрации** при движении | ДА | | |
| | | 4) предотвращающее **скольжение** | ДА | | |
| 6 | Ширина пандуса | не менее **1,2 м** | ДА | | |
| 7 | Разворотные горизонтальные площадки | **1)** в **начале** каждого уровня | ДА | | |
| | | 2) **в конце** каждого уровня | ДА | | |
| | | 3) размеры **1,2 х 1,5 м** | ДА | | |
| | | 4) **контрастная** или **тактильная** полоска | ДА | | |
| | | 5) через каждые **8-9 м** | ДА | | |
| 8 | Уклон | отношение подъема (короткий катет) к длине пути (длинный катет) **-**не более **1: 20 (5% или 2,9°)** (до 18.02.2018 не более **1: 12 (8% или 4,8°) -**сейчас такой уклон в исключительных случаях | ДА | | |
| | | если высота подъема до 20 см **-** уклон **1:10 (10% или 5,7°)** | ДА | | |
| 9 | Бортики | не менее **5 см** | ДА | | |
| 10 | Поручни перил при перепадах высот более 0,45 м | 1) вдоль обеих сторон | ДА | | |
| | | 2) на высоте **70 и 90 см для взрослых, 50 см** | ДА | | |
| | | 3) расстояние между поручнем и стеной не менее **4 см** (если у стены шероховатая поверхность **-** не менее **6 см)** | ДА | | |
| | | 4) диаметр поручней **- 3,5-4,5 см** при круглом сечении | ДА | | |
| | | 5) горизонтальный закругленный вылет после последней опоры **- 30 см** | ДА | | |
| | | *Входная площадка, входная дверь, тамбур* | | | |
| 11 | Входная площадка с пандусом | **1)** размеры не менее **2,2 х 2,2 м** | ДА | | |
| 12 | Глубина пространства перед дверью | **1)** при открывании «от себя» **-** не менее **1,2 м** | ДА | | |
| | | 2) при открывании «к себе» **-** не менее **1,5 м** | ДА | | |
| | | 3) ширина **1,5 м** | ДА | | |
| 13 | Входная дверь | 1) открытие в противоположную сторону от пандуса | ДА | | |
| | | 2) ширина в свету **- не менее 90 см** | ДА | | |
| | | 3) пороги **- не выше 1,4 см** | ДА | | |
| | | 4) при наличии **вращающихся** дверей, турникетов должна быть створчатая дверь | | | не требуется |
| | | 5) ширина турникетов (в свету) не менее **1,2 м** (до 18.02.2018 не менее **1,0 м)** | | | не требуется |
| 14 | Стеклянная дверь | наличие предупреждения для слабовидящих на стеклянной двери | ДА | | |
| | | **1)** прямоугольник **10 х 20 см²** | ДА | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2) **цвет** яркий (контрастный) | ДА | | |
| | | | 3) на высоте не ниже **1,2 м** и не выше **1,5 м** | ДА | | |
| 15 | | Тамбуры | **1,5-1,8 м** (глубина) х **2 м** (ширина) | ДА | | |
| | | | **2,3 м** (глубина) х **1,5 м** (ширина) | | | |
| | | | ***III. Пути движения по объекту*** | | | |
| | | | ***Территория пути передвижения*** | | | |
| 16 | | Ширина пути движения (коридор) | **1)** в одном направлении **- 1,5 м** | ДА | | |
| | | | 2) при встречном движении **- 1,8 м** | ДА | | |
| 17 | | Минимальные размеры площади, занимаемой человеком на кресло-коляске для движения | **1,2 м х 90 см** | ДА | | |
| 18 | | Минимальная ширина пространства для разворота на кресло-коляске | не менее **1,8 м** | ДА | | |
| | | | ***Двери внутренние*** | | | |
| 19 | | Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку | не менее **90 см** (в свету) | ДА | | |
| | | | ***Лестницы внутренние*** | | | |
| 20 | | Рифление и контрастные полосы на ступенях | верхняя и нижняя ступени в каждом марше: | | | |
| | | | 1) **контрастный цвет** или | ДА | | |
| | | | 2) **тактильные указатели** | | | |
| | | | 3) ширина полосы **30 см** | ДА | | |
| 21 | | Ширина марша лестниц | не менее **1,35 м** | ДА | | |
| 22 | | Поручни при перепадах высот более 0,45 м | 1) вдоль обеих сторон | | | |
| | | | 2) на высоте **90 см для взрослых, 50 см -** для детей | ДА | | |
| | | | 3) расстояние между поручнем и стеной не менее **4 см** (если у стены шероховатая поверхность - не менее **6 см**) | ДА | | |
| | | | 4) диаметр поручней **- 3,5-4,5 см** при круглом сечении | ДА | | |
| | | | 5) горизонтальный закругленный вылет после последней опоры **- 30 см** | ДА | | |
| | | | ***IV. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ*** | | | |
| 23 | | Размеры рабочей поверхности стола, стойки | 1) высота не более 80 **см** от уровня пола | ДА | | |
| | | | 2) коленное пространство - не менее **70 см** | ДА | | |
| | | | 3) глубина - не менее **50 см** | ДА | | |
| 24 | | Свободное пространство около мебели | не менее **90 см х 1,5 м** | ДА | | |
| 25 | | Опознавательные таблички | высота размещения от **1,4 м** до **1,6 м** | ДА | | |
| 26 | | Ширина проходов | **1)** не менее **90 см** | ДА | | |
| | | | 2) в местах разворота не менее 1,5 м | ДА | | |
| | | | ***V. ТУАЛЕТ*** | | | |
| 27 | | Наличие уборной | **1)** расчетная численность посетителей более **50 человек** | ДА | | |
| | | | 2) продолжительности нахождения в здании более **60** минут | ДА | | |
| 28 | | Дверь в уборную | 1) дверь открывается наружу | ДА | | |
| | | | 2) снаружи размещена криптограмма | ДА | | |
| | | | 3) ширина не менее **1,2 м** (до 18.02.2018- **90 см)** (в свету) | да (90 см) | | |
| | | | **4)** высота порогов не более **1,4 см** | ДА | | |
| 29 | | Размеры | 1) универсальная кабина - не менее **1,65 х 2,0 м** (до 18.02.2018 не менее **1,65 м х 1,8 м)** | ДА | | |
| | | | 2) ванная комната или совмещенный санузел - не менее **2,2 х 2,2 м** | | | |
| | | | 3) уборная с умывальником - не менее **1,6 х 2,2 м** | | | |
| | | | 4) уборная без умывальника - не менее **1,2 х 1,6м** | | | |
| 30 | | Раковина/умывальник | 1) высота верхнего края от уровня пола от **80 см** до **85 см** | | | |
| | | | 2) коленное пространство шириной не менее **75 см,** глубиной не менее **68 см** | | | |
| | | | 3) свободное пространство перед умывальником **75 см** х **1,2 м,** из которых **48 см** могут быть под раковиной (до 18.02.2018- **90 см х 1,2 м)** | | | |
| | | | 1) поручни около унитаза | | | |
| | | | - с двух сторон унитаза | ДА | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | Унитаз/писсуар | 2) поручни около писсуара на высоте от 1,0 **м** до **1,5 м** от уровня пола | | не требуется |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3) свободное пространство **75 см х 1,2 м** (до 18.02.2018 **90 см х 1,2 м)** | | | |
| 32 | | Другое оборудование | 1) крючки для одежды | | | |
| | | | 2) крючки для костылей | | | |
| | | | 3) крючки для других принадлежностей | ДА | | |
| 33 | | Кнопка вызова SOS | **1)** на высоте от **40 см** до **60 см** над уровнем пола | ДА | | |
| | | | **2) на расстоянии от края унитаза от 15 см до 30см** | ДА | | |
| | | | **3) указатель** «Кнопка экстренного вызова» | ДА | | |
| | | | ***VI. НАВИГАЦИЯ*** | | | |
| 34 | | Указатели и информационный материал | контрастные крупные буквы, выделенные жирным шрифтом | ДА | | |
| 35 | | Форматы информации | шрифт Брайля, аудио-версия, радиомаяки, радиометки, радиоинформаторы | да (шрифт Брайля) | | |
| 36 | | Знаки и символы | международные знаки и символы на контрастном фоне | ДА | | |
| 37 | | Форматы информации | визуальные, тактильные, звуковые, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера | да (тактильные) | | |
| 38 | | Тактильная информация | 1) рельефные тактильные обозначения путей движения: | ДА | | |
| | | | а) непрерывные; | ДА | | |
| | | | б) контрастного (желтого) цвета; | ДА | | |
| | | | в) предупреждающая тактильная полоса до любого препятствия (дверь, лестница, пандус и т.д.) | ДА | | |
| | | | г) направляющая тактильная плитка | ДА | | |
| | | | 2) указатели кабинетов шрифтом Брайля | ДА | | |
| | | | 5) режим работы шрифтом Брайля | ДА | | |
| | | | 6) контрастная или тактильная полоса, обозначающая уровни пандуса | | | |
| 39 | | Мнемосхема | размещение с правой стороны на расстоянии от **3 м** до **5 м** от входа в объект | | | |
| | | | **VII ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА** | | | |
| 40 | | места для личного автотранспорта | предусматриваются вблизи входа- не далее 50 м | ДА | | |
| | | | опознавательный знак "Инвалид" | ДА | | |
| | | | проектируется шириной не менее 3,66 м, длиной не менее 5,38 м | ДА | | |
| | | | **Подъемные платформы** | | | |
| 41 | | Размеры, конструкция платформы | 1) размер площадки сидя в КК без сопровождающего 800×1250* , на одной из боковых стенок ограждения платформы должен быть установлен двойной поручень на высоте **70** и **90** см. (мин. и макс. диаметр **30** и **50** мм.); | | | отсутствует |
| | | | 2) в конструкции платформы должно быть предусмотрено устройство, препятствующее самопроизвольному движению(скатыванию) пользователя в КК; | | | |
| | | | 3) при выполнении устройства в виде щитка, который откидывается в сторону посадочной площадки при подходе платформы к остановке, должен образовываться **пандус**; | | | |
| | | | 4) поверхности платформы следует выполнять из материала, препятствующего скольжению; | | | |
| | | | 5)массу пользователя: при транспортировании сидя или стоя **-120 кг**.; при транспортировании в КК **- 155 кг**.; | | | |
| | | | 6) массу сопровождающего следует принимать не менее **100 кг**; | | | |
| | | | 7) управление ПП следует проводить с помощью кнопочных переключений, установленных на платформе и посадочных площадках; | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 8) Символы, знаки и таблички, необходимые для пользователя, должны быть долговечными и выполненными на жестком материале. Информация о ПП, «Правила пользования» должны быть выполнены четким и разборчивым шрифтом; | | | |
| | 9) вблизи от кнопки вызова, должна быть размещена табличка с указанием грузоподъемности, вместимости, обслуживаемого контингента (с сопровождающим или без), номера телефона для связи. (3 кнопки вызова) | | | |

Финансирование

| Средства предусмотренные на адаптацию объекта (тыс.тенге) | РБ | ОБ | МБ | ПС | ИТОГО |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1250 | | | 1250 |

| № | Категории инвалидов | Уровень доступности объекта | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Объект полностью доступен | Объект частично доступен | Объект не доступен |
| 1 | Инвалиды-колясочники | да | | |
| 2 | Инвалиды с нарушением ОДА | да | | |
| 3 | Инвалиды по зрению | да | | |
| 4 | Инвалиды по слуху | да | | |
| Итог: Объект полностью доступен, или частично доступен, или не доступен | | | | |

**Члены мониторинговой группы Ф.И.О. подпись, печать**

Заместитель акима города Лисаковска — Шаймурунов С.Ж.

Руководитель ГУ "Отдел занятости и сосоциальных программ акимата города Лисаковска" — Жортымбаева Н.С.

Заместиль руководителя ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Лисаковска" — Бочарников Д.М.

Исполнительный Лисаковского городского филиала партии "AMANAT" — Мухамадиева К.Х.

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска" — Заикин В.Б.

Руководитель ГУ "Отдела архитектуры и градостроительства акимата города Лисаковска" — Патрикеева Н.Н

Руководитель ГУ "Отдел образования акимата города Лисаковска" — Бурбаева Е.А.

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска" — Турсунов А.Т.

Руководитель ГУ "Отдел физической культуры и спорта акимата города Лисаковска" — Ахметов Ж.Б.

И.о руководителя ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска" — Исмагулова Н.Р.

Заведующая терапевтическими участками КГП "Лисаковская городская поликлиника" Управления здравоохранения Костанайской области — Бисалин Ж. М.

Председатель ОО "Добровольное городское общество инвалидов" — Нурахметова Т.З.

Председатель Лисаковского городского филиала Республиканского общественного объединения Организация ветеранов — Настенко С.Г.